

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2024 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)											
NEC	A002000D			BODVA - NAD MEDZEVOM			Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKA0001 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	12	1.0000	2.1000	1.7000	1.0000	-	5		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)											
NEC	A004050O			ZÁBAVA - ÚSTIE DO BODVY			Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKA0013 Typ: K2M	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1	0.4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0.0198	0.0198	0.0198	0.0099	-	0.1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	17	1.4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0.0105	0.0105	0.0105	0.0053	2	0.3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0.400	0.400	0.400	0.200	60	0.63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	1.4	0.4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0.00006	0.00006	0.00006	0.00003	0.0015	0.0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0.000050	0.001110	0.000398	0.000200	0.27	0.00017	A	N
M023	Fluorantén	FLU	12	0.00120	0.00200	0.00129	0.00078	0.12	0.0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén*	12	0.002	0.003	0.002	0.001	2	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0.0019	0.0019	0.0019	0.0010	0.1	0.1	A	A
M032	Benzo(b)fluorantén	B(b)fluorantén	12	0.0003	0.0015	0.0006	0.0005	0.017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluorantén	12	0.0004	0.0010	0.0007	0.0006	0.017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0.20	0.25	0.20	0.10	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén*	12	0.0005	0.0012	0.0005	0.0003	0.0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0.00038	0.00150	0.00038	0.00030	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0.30	1.70	0.30	0.28	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	A0040500			ZÁBAVA - ÚSTIE DO BODVY		Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKA0013 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty		Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórkyklohexán (lindan)	HCH*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.04	0.02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0.002	0.002	0.002	0.001	-	0.01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0.0030	0.0030	0.0030	0.0015	0.01	0.005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0.0020	0.0020	0.0020	0.0010	-	0.007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0.007	0.007	0.007	0.004	0.3	0.1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0.006	0.006	0.006	0.003	0.1	0.03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0.02	0.02	0.02	0.01	2	0.3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	2	0.6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0.0050	0.0058	0.0050	0.0028	0.34	0.065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0.03	0.03	0.03	0.02	1	0.3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0.05	0.05	0.05	0.03	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0.10	0.10	0.10	0.05	50	6.4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0.03000	0.03000	0.03000	0.01500	0.0007	0.0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0.040	0.040	0.040	0.020	2.7	0.15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0.0025	0.0025	0.0025	0.0013	0.04	0.012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0.005200	0.005200	0.005200	0.002600	0.0006	0.00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	12	0.00005	0.00017	0.00062	0.00000	0.14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy*	12	0.002	0.004	0.011	0.000	-	0.01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	12	0.0020	0.0100	0.0320	0.0000	-	0.025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	A0070000	BODVA - POD BUDULOVOM				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKA0002 Typ: K2S	Hodnotenie		
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid	3	0.15	0.44	0.38	0.20	-	100		
P064	Diurón	Diurón*	3	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1	0.3		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC	A034000D			IDA - ÚSTIE	Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie			Kód VU: SKA0006 Typ: K2S	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	4	1.0000	1.9000	1.6000	1.0000	-	5		A
K098	Benzénsulfonamid	B sulfonamid	3	0.15	0.49	0.42	0.21	-	100		
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	5	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	5	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	5	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300		A
L027	Tetrachlóretán	TCM*	5	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	5	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	5	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L037	Dichlóretán	DCM*	5	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.6	-		
P064	Diurón	Diurón	3	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	3	0.07	0.07	0.07	0.04	1	0.3		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

				Druh miesta: PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie				Kód VU: SKA0020 Typ: K2M	Hodnotenie		
NEC	A0340200			KONOTOPA - JANÍK							
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	3	1.0000	1.9000	1.7000	1.0000	-	5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	A0500200			HÁJSKY POTOK - TURŇA NAD BODVOU		Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKA0039 Typ: K2M	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	7	0.05	0.05	0.05	0.03	1	0.4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	7	0.0198	0.0198	0.0198	0.0099	-	0.1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	7	0.30	0.30	0.30	0.15	17	1.4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	7	0.0105	0.0105	0.0105	0.0053	2	0.3		
K022	Benzén	BZ*	7	0.30	0.30	0.30	0.15	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	7	0.30	0.30	0.30	0.15	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	7	0.30	0.30	0.30	0.15	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	7	0.400	0.400	0.400	0.200	60	0.63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	7	0.50	0.50	0.50	0.25	-	2.5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	7	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	7	0.10	0.10	0.10	0.05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	7	0.40	0.40	0.40	0.20	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	7	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	7	0.50	0.50	0.50	0.25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	7	0.50	0.50	0.50	0.25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	7	0.10	0.10	0.10	0.05	1.4	0.4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	7	0.00006	0.00011	0.00008	0.00004	0.0015	0.0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	7	0.000590	0.022500	0.017220	0.006430	0.27	0.00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	7	0.00220	0.06100	0.04480	0.01726	0.12	0.0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	7	0.0024	0.0210	0.0198	0.0101	2	0.38	A	A
M026	Antracén	Antracén	7	0.0019	0.0021	0.0020	0.0013	0.1	0.1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén	7	0.001	0.012	0.009	0.004	0.017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)fluórantén	7	0.00079	0.00600	0.00438	0.00218	0.017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	7	0.20	0.25	0.22	0.10	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	B(ghi)perylén	7	0.00059	0.04500	0.02460	0.00901	0.0082	-	PN	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	7	0.00081	0.06400	0.03400	0.01226	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	7	0.38	0.38	0.38	0.19	-	1.3		
N022	Dibutylftalát	DBP	7	0.30	0.68	0.45	0.23	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	7	0.002	0.002	0.002	0.001	0.05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	7	0.002	0.002	0.002	0.001	0.04	0.02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	7	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0003	0.0000002		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	7	0.002	0.002	0.002	0.001	-	0.01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	7	0.0030	0.0030	0.0030	0.0015	0.01	0.005		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC	A0500200			HÁJSKY POTOK - TURŇA NAD BODVOU		Druh miesta: ZM ROM ES: Ano ROM CHS: Ano		Kód VU: SKA0039 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty		Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	7	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	7	0.20	0.20	0.20	0.10	-	0.4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	7	0.0020	0.0020	0.0020	0.0010	-	0.007		
P060	Alachlór	Alachlór*	7	0.10	0.10	0.10	0.05	0.7	0.3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	7	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.03		
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	7	0.007	0.007	0.007	0.004	0.3	0.1		
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	7	0.006	0.006	0.006	0.003	0.1	0.03		
P064	Diurón	Diurón*	7	0.05	0.05	0.05	0.03	1.8	0.2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	7	0.02	0.02	0.02	0.01	2	0.3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	7	0.03	0.03	0.03	0.02	2	0.6		
R027	Simazin	SIM*	7	0.03	0.03	0.03	0.02	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	7	0.0050	0.0050	0.0050	0.0025	0.34	0.065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	7	0.03	0.03	0.03	0.02	1	0.3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	7	0.05	0.05	0.05	0.03	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	7	0.10	0.10	0.10	0.05	50	6.4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	7	0.03000	0.03000	0.03000	0.01500	0.0007	0.0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	7	0.00030	0.00030	0.00030	0.00015	-	0.0013		
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	7	0.040	0.040	0.040	0.020	2.7	0.15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	7	0.040	0.040	0.040	0.020	0.12	0.12		
R201	Bifenox	Bifenox*	7	0.0025	0.0025	0.0025	0.0013	0.04	0.012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	7	0.00050	0.00050	0.00050	0.00025	0.016	0.0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	7	0.005200	0.005200	0.005200	0.002600	0.0006	0.00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.*	7	0.00005	0.00017	0.00062	0.00000	0.14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy*	7	0.002	0.004	0.011	0.000	-	0.01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT *	7	0.0020	0.0100	0.0320	0.0000	-	0.025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC	A053010D			BODVA - HOŠŤOVCE (HIDVÉGARDÓ)		Druh miesta: ZM,PM ROM ES: Nie ROM CHS: Nie		Kód VU: SKA0002 Typ: K2S	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CN celkové	12	1.0000	2.1000	1.7000	0.8000	-	5		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											