

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Číslo chránenej vodohospodárskej oblasti: 3

Názov chránenej vodohospodárskej oblasti: CHVO Beskydy a Javorníky

Identifikátor monitorovacieho miesta: V153010D

Názov/lokalita: Kysuca - Makov, rkm 58,5

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	10. 6. 2024	C007	0.11	0.08
Celkový organický uhlík	10. 6. 2024	toc	3.22	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	5.52	3
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	3.6	3
Enterokoky	29. 1. 2024	E015	3	0
Enterokoky	8. 4. 2024	E015	10	0
Enterokoky	12. 8. 2024	E015	10	0
Enterokoky	28. 10. 2024	E015	25	0
Escherichia coli	29. 1. 2024	E008	8	0
Escherichia coli	8. 4. 2024	E008	314	0
Escherichia coli	12. 8. 2024	E008	168	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	22. 7. 2024	chsk_mn	3.2	3
Koliformné baktérie	29. 1. 2024	E013	174	0
Koliformné baktérie	8. 4. 2024	E013	1182	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	1003	0
Koliformné baktérie	28. 10. 2024	E013	305	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	29. 1. 2024	E086	145	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 4. 2024	E086	180	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	12. 8. 2024	E086	1050	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	28. 10. 2024	E086	2450	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	29. 1. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 4. 2024	E085	155	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	12. 8. 2024	E085	155	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	28. 10. 2024	E085	95	20
Mikromycéty stanovitelné mikroskopicky	29. 1. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanovitelné mikroskopicky	12. 8. 2024	E010	7	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	12. 8. 2024	E009	7	0
Živé organizmy	29. 1. 2024	E095	20	0
Živé organizmy	8. 4. 2024	E095	43	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	22	0
Živé organizmy	28. 10. 2024	E095	395	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V161010D
Názov/lokalita: Stankovský potok - Čierne, rkm 2

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	3.58	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	310	0
Enterokoky	8. 4. 2024	E015	15	0
Enterokoky	28. 10. 2024	E015	53	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	744	0
Escherichia coli	8. 4. 2024	E008	160	0
Escherichia coli	12. 8. 2024	E008	135	0
Escherichia coli	28. 10. 2024	E008	623	0
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	4003	0
Koliformné baktérie	8. 4. 2024	E013	909	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	542	0
Koliformné baktérie	28. 10. 2024	E013	3564	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	2390	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 4. 2024	E086	1100	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	12. 8. 2024	E086	700	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	28. 10. 2024	E086	8600	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	195	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 4. 2024	E085	385	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	12. 8. 2024	E085	355	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	28. 10. 2024	E085	1080	20
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	12. 8. 2024	E009	7	0
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	45	0
Živé organizmy	8. 4. 2024	E095	49	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	38	0
Živé organizmy	28. 10. 2024	E095	249	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Identifikátor monitorovacieho miesta: **V163500D**

Názov/lokalita: Oščadnica - nad Oščadnicou, rkm 7,2

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	3.13	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	195	0
Enterokoky	8. 4. 2024	E015	1100	0
Enterokoky	12. 8. 2024	E015	800	0
Enterokoky	28. 10. 2024	E015	150	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	305	0
Escherichia coli	8. 4. 2024	E008	250	0
Escherichia coli	12. 8. 2024	E008	100	0
Escherichia coli	28. 10. 2024	E008	492	0
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	2320	0
Koliformné baktérie	8. 4. 2024	E013	940	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	1155	0
Koliformné baktérie	28. 10. 2024	E013	597	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	540	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 4. 2024	E086	525	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	12. 8. 2024	E086	400	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	28. 10. 2024	E086	4350	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	105	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 4. 2024	E085	145	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	12. 8. 2024	E085	100	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	28. 10. 2024	E085	525	20
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	40	0
Živé organizmy	8. 4. 2024	E095	29	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	30	0
Živé organizmy	28. 10. 2024	E095	135	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: **V164000D**

Názov/lokalita: Bystrica - prítok VN Nová Bystrica (Riečnica), rkm 25,5

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	8. 1. 2024	E026	15	10

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Absorbancia (254 nm, 1 cm)	8. 1. 2024	C007	0.131	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	22. 7. 2024	C007	0.107	0.08
Benzo(a)pyrén	8. 1. 2024	benz_py	0.011	0.01
Benzo(a)pyrén	10. 6. 2024	benz_py	0.0172	0.01
Benzo(a)pyrén	22. 7. 2024	benz_py	0.0117	0.01
Benzo(a)pyrén	12. 8. 2024	benz_py	0.0149	0.01
Celkové železo	8. 1. 2024	fe_celk	0.39	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.29	0.2
Celkový organický uhlík	8. 1. 2024	toc	3.43	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	3.12	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	8	0
Enterokoky	13. 5. 2024	E015	12	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	279	0
Enterokoky	21. 10. 2024	E015	11	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	3	0
Escherichia coli	13. 5. 2024	E008	29	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	154	0
Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	26	0
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	587	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	636	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	4153	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	497	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	600	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 5. 2024	E086	900	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 7. 2024	E086	570	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	2815	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	140	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	13. 5. 2024	E085	175	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	480	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	175	20
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	21. 10. 2024	E010	2	0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	22. 7. 2024	E009	13	0
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	26	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	30	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	59	0
----------------	--------------	------	----	---

Identifikátor monitorovacieho miesta: V164500D**Názov/lokalita: Harvelka - prítok VN Nová Bystrica, rkm 0,1**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	22. 7. 2024	E026	15	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 5. 2024	C007	0.209	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	22. 7. 2024	C007	0.135	0.08
Bezfarebné bičikovce	22. 7. 2024	E093	13	10
Celkové železo	13. 5. 2024	fe_celk	0.59	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.32	0.2
Celkový organický uhlík	13. 5. 2024	toc	3.42	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	3.02	3
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	322	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	11	0
Escherichia coli	13. 5. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	524	0
Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	14	0
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	420	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	441	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	4403	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	523	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	600	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 5. 2024	E086	500	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 7. 2024	E086	995	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	2970	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	90	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	13. 5. 2024	E085	65	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	500	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	255	20
Mangán	13. 5. 2024	mn	0.07	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	22. 7. 2024	E010	2	0
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	37	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	77	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	149	0
----------------	--------------	------	-----	---

Identifikátor monitorovacieho miesta: V165010D**Názov/lokalita: Staňov potok - prítok VN Nová Bystrica, rkm 0,1**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	13. 5. 2024	E026	40	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 5. 2024	C007	0.334	0.08
Celkové železo	13. 5. 2024	fe_celk	0.83	0.2
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	3	0
Enterokoky	13. 5. 2024	E015	5	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	208	0
Enterokoky	21. 10. 2024	E015	6	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	2	0
Escherichia coli	13. 5. 2024	E008	7	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	89	0
Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	15	0
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	255	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	338	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	1847	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	255	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	800	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 5. 2024	E086	550	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 7. 2024	E086	580	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	2380	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	55	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	13. 5. 2024	E085	100	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	90	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	110	20
Mangán	13. 5. 2024	mn	0.09	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	22. 7. 2024	E010	7	0
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	24	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	50	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	6	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Identifikátor monitorovacieho miesta: V165530D

Názov/lokalita: Bystrica - pod VN Nová Bystrica, rkm 19,7

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Benzo(a)pyrén	2. 12. 2024	benz_py	0.0205	0.01

Identifikátor monitorovacieho miesta: V165532D

Názov/lokalita: VN Nová Bystrica - horizont H2, rkm 21

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	8. 1. 2024	C007	0.133	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	5. 2. 2024	C007	0.139	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	4. 3. 2024	C007	0.15	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	29. 4. 2024	C007	0.09	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 5. 2024	C007	0.104	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	10. 6. 2024	C007	0.112	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	12. 8. 2024	C007	0.088	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	23. 9. 2024	C007	0.093	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	21. 10. 2024	C007	0.083	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	11. 11. 2024	C007	0.09	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	2. 12. 2024	C007	0.099	0.08
Celkový organický uhlík	8. 1. 2024	toc	3.81	3
Celkový organický uhlík	5. 2. 2024	toc	3.79	3
Celkový organický uhlík	4. 3. 2024	toc	3.85	3
Celkový organický uhlík	29. 4. 2024	toc	3.96	3
Celkový organický uhlík	13. 5. 2024	toc	3.27	3
Celkový organický uhlík	10. 6. 2024	toc	3.8	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	3.07	3
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	4.26	3
Celkový organický uhlík	23. 9. 2024	toc	3.21	3
Celkový organický uhlík	21. 10. 2024	toc	3.06	3
Celkový organický uhlík	11. 11. 2024	toc	3.85	3
Celkový organický uhlík	2. 12. 2024	toc	4.23	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	5	0
Enterokoky	4. 3. 2024	E015	46	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Enterokoky	23. 9. 2024	E015	3	0
Enterokoky	2. 12. 2024	E015	9	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	4	0
Escherichia coli	4. 3. 2024	E008	9	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	2	0
Escherichia coli	23. 9. 2024	E008	7	0
Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	3	0
Escherichia coli	11. 11. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	6	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	29. 4. 2024	chsk_mn	3.2	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	3.2	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	2. 12. 2024	chsk_mn	3.2	3
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	207	0
Koliformné baktérie	5. 2. 2024	E013	40	0
Koliformné baktérie	4. 3. 2024	E013	53	0
Koliformné baktérie	29. 4. 2024	E013	43	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	38	0
Koliformné baktérie	10. 6. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	48	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	51	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	355	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	66	0
Koliformné baktérie	11. 11. 2024	E013	63	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	190	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	1840	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 2. 2024	E086	276	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	4. 3. 2024	E086	191	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	29. 4. 2024	E086	146	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 9. 2024	E086	125	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	185	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	220	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	71	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 2. 2024	E085	21	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	30	20

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	41	20
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	50	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	4. 3. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	29. 4. 2024	E095	31	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	10. 6. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	33	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	15	0
Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	42	0
Živé organizmy	11. 11. 2024	E095	38	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	69	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: **V165533D**

Názov/lokalita: VN Nová Bystrica - horizont H1, rkm 21

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	8. 1. 2024	C007	0.131	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	5. 2. 2024	C007	0.133	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	4. 3. 2024	C007	0.172	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	29. 4. 2024	C007	0.133	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 5. 2024	C007	0.104	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	10. 6. 2024	C007	0.084	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	23. 9. 2024	C007	0.156	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	21. 10. 2024	C007	0.09	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	11. 11. 2024	C007	0.085	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	2. 12. 2024	C007	0.094	0.08
Celkové železo	8. 1. 2024	fe_celk	18	0.2
Celkový organický uhlík	8. 1. 2024	toc	3.95	3
Celkový organický uhlík	5. 2. 2024	toc	3.63	3
Celkový organický uhlík	4. 3. 2024	toc	3.74	3
Celkový organický uhlík	29. 4. 2024	toc	3.85	3
Celkový organický uhlík	13. 5. 2024	toc	3.29	3
Celkový organický uhlík	10. 6. 2024	toc	3.64	3
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	3.59	3

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Celkový organický uhlík	23. 9. 2024	toc	4.37	3
Celkový organický uhlík	21. 10. 2024	toc	3.7	3
Celkový organický uhlík	11. 11. 2024	toc	3.97	3
Celkový organický uhlík	2. 12. 2024	toc	3.93	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	8	0
Enterokoky	5. 2. 2024	E015	1	0
Enterokoky	4. 3. 2024	E015	53	0
Enterokoky	29. 4. 2024	E015	2	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	40	0
Enterokoky	2. 12. 2024	E015	11	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	4	0
Escherichia coli	5. 2. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	4. 3. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	23. 9. 2024	E008	42	0
Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	23	0
Escherichia coli	11. 11. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	7	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	3.5	3
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	225	0
Koliformné baktérie	5. 2. 2024	E013	36	0
Koliformné baktérie	4. 3. 2024	E013	46	0
Koliformné baktérie	29. 4. 2024	E013	34	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	47	0
Koliformné baktérie	10. 6. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	52	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	44	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	2203	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	113	0
Koliformné baktérie	11. 11. 2024	E013	63	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	225	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	1495	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 2. 2024	E086	133	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	4. 3. 2024	E086	106	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 5. 2024	E086	115	100

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 9. 2024	E086	227	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	280	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	43	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 2. 2024	E085	24	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	4. 3. 2024	E085	23	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	29. 4. 2024	E085	21	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	13. 5. 2024	E085	28	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	80	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	46	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	58	20
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	40	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	35	0
Živé organizmy	4. 3. 2024	E095	33	0
Živé organizmy	29. 4. 2024	E095	23	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	31	0
Živé organizmy	10. 6. 2024	E095	11	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	61	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	36	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	13	0
Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	103	0
Živé organizmy	11. 11. 2024	E095	30	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	46	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V165534D
Názov/lokalita: VN Nová Bystrica - horizont H3, rkm 21

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	11. 11. 2024	E026	15	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	8. 1. 2024	C007	0.139	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	5. 2. 2024	C007	0.138	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	4. 3. 2024	C007	0.152	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	29. 4. 2024	C007	0.09	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 5. 2024	C007	0.108	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	10. 6. 2024	C007	0.116	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	12. 8. 2024	C007	0.093	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	23. 9. 2024	C007	0.096	0.08

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Absorbancia (254 nm, 1 cm)	21. 10. 2024	C007	0.086	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	11. 11. 2024	C007	0.089	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	2. 12. 2024	C007	0.162	0.08
Bezfarebné bičkovce	22. 7. 2024	E093	13	10
Celkové železo	5. 2. 2024	fe_celk	0.21	0.2
Celkový organický uhlík	8. 1. 2024	toc	4.16	3
Celkový organický uhlík	5. 2. 2024	toc	3.87	3
Celkový organický uhlík	4. 3. 2024	toc	3.77	3
Celkový organický uhlík	29. 4. 2024	toc	4.05	3
Celkový organický uhlík	13. 5. 2024	toc	3.27	3
Celkový organický uhlík	10. 6. 2024	toc	3.38	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	3.58	3
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	4.33	3
Celkový organický uhlík	23. 9. 2024	toc	3.45	3
Celkový organický uhlík	21. 10. 2024	toc	3.09	3
Celkový organický uhlík	11. 11. 2024	toc	3.71	3
Celkový organický uhlík	2. 12. 2024	toc	4.93	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	11	0
Enterokoky	4. 3. 2024	E015	83	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	7	0
Enterokoky	11. 11. 2024	E015	1	0
Enterokoky	2. 12. 2024	E015	74	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	3	0
Escherichia coli	4. 3. 2024	E008	7	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	2	0
Escherichia coli	23. 9. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	11. 11. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	106	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	29. 4. 2024	chsk_mn	3.2	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	3.1	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	2. 12. 2024	chsk_mn	3.2	3
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	184	0
Koliformné baktérie	5. 2. 2024	E013	42	0
Koliformné baktérie	4. 3. 2024	E013	47	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	29. 4. 2024	E013	47	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	46	0
Koliformné baktérie	10. 6. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	63	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	52	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	366	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	93	0
Koliformné baktérie	11. 11. 2024	E013	56	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	1426	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	1120	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 2. 2024	E086	212	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	4. 3. 2024	E086	204	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	29. 4. 2024	E086	146	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 5. 2024	E086	151	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	103	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	715	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	60	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 2. 2024	E085	26	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	4. 3. 2024	E085	26	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	22	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	23	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	285	20
Mangán	21. 10. 2024	mn	0.08	0.05
Mangán	11. 11. 2024	mn	0.06	0.05
Mangán	2. 12. 2024	mn	0.09	0.05
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	57	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	4. 3. 2024	E095	7	0
Živé organizmy	29. 4. 2024	E095	15	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	10. 6. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	22	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	13	0
Živé organizmy	11. 11. 2024	E095	47	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	22	0
----------------	-------------	------	----	---

Identifikátor monitorovacieho miesta: V165535D**Názov/lokalita: VN Nová Bystrica - horizont H4, rkm 21**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	11. 11. 2024	E026	30	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	8. 1. 2024	C007	0.143	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	5. 2. 2024	C007	0.143	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	4. 3. 2024	C007	0.172	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	29. 4. 2024	C007	0.092	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 5. 2024	C007	0.111	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	10. 6. 2024	C007	0.112	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	22. 7. 2024	C007	0.088	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	12. 8. 2024	C007	0.092	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	23. 9. 2024	C007	0.094	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	21. 10. 2024	C007	0.094	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	11. 11. 2024	C007	0.094	0.08
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	2. 12. 2024	C007	0.139	0.08
Celkový organický uhlík	8. 1. 2024	toc	4.31	3
Celkový organický uhlík	5. 2. 2024	toc	3.63	3
Celkový organický uhlík	4. 3. 2024	toc	3.85	3
Celkový organický uhlík	29. 4. 2024	toc	3.54	3
Celkový organický uhlík	13. 5. 2024	toc	3.72	3
Celkový organický uhlík	10. 6. 2024	toc	3.32	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	3.38	3
Celkový organický uhlík	12. 8. 2024	toc	4.14	3
Celkový organický uhlík	23. 9. 2024	toc	3.14	3
Celkový organický uhlík	21. 10. 2024	toc	3.26	3
Celkový organický uhlík	11. 11. 2024	toc	3.71	3
Celkový organický uhlík	2. 12. 2024	toc	4.36	3
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	18	0
Enterokoky	5. 2. 2024	E015	2	0
Enterokoky	4. 3. 2024	E015	79	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	15	0
Enterokoky	12. 8. 2024	E015	10	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Enterokoky	23. 9. 2024	E015	8	0
Enterokoky	11. 11. 2024	E015	1	0
Enterokoky	2. 12. 2024	E015	69	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	3	0
Escherichia coli	5. 2. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	4. 3. 2024	E008	18	0
Escherichia coli	29. 4. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	23. 9. 2024	E008	14	0
Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	135	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	8. 1. 2024	chsk_mn	3.3	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	13. 5. 2024	chsk_mn	3.2	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	2. 12. 2024	chsk_mn	3.1	3
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	164	0
Koliformné baktérie	5. 2. 2024	E013	47	0
Koliformné baktérie	4. 3. 2024	E013	161	0
Koliformné baktérie	29. 4. 2024	E013	41	0
Koliformné baktérie	13. 5. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	10. 6. 2024	E013	24	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	95	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	76	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	317	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	90	0
Koliformné baktérie	11. 11. 2024	E013	63	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	1643	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	1240	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 2. 2024	E086	268	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	4. 3. 2024	E086	241	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	29. 4. 2024	E086	200	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 5. 2024	E086	201	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 9. 2024	E086	139	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	162	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	975	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	8. 1. 2024	E085	53	20

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 2. 2024	E085	22	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	4. 3. 2024	E085	41	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	29. 4. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	13. 5. 2024	E085	37	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	440	20
Mangán	10. 6. 2024	mn	0.07	0.05
Mangán	22. 7. 2024	mn	0.09	0.05
Mangán	12. 8. 2024	mn	0.06	0.05
Mangán	23. 9. 2024	mn	0.07	0.05
Mangán	21. 10. 2024	mn	0.19	0.05
Mangán	11. 11. 2024	mn	0.16	0.05
Mangán	2. 12. 2024	mn	0.1	0.05
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	8. 1. 2024	E009	2	0
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	27	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	4. 3. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	29. 4. 2024	E095	21	0
Živé organizmy	13. 5. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	10. 6. 2024	E095	29	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	20	0
Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	11. 11. 2024	E095	40	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	49	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V167510D

Názov/lokalita: Klubinský potok - Klubina, rkm 0,2

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Enterokoky	8. 1. 2024	E015	2	0
Enterokoky	29. 4. 2024	E015	140	0
Enterokoky	12. 8. 2024	E015	60	0
Enterokoky	21. 10. 2024	E015	28	0
Escherichia coli	8. 1. 2024	E008	21	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Escherichia coli	21. 10. 2024	E008	17	0
Koliformné baktérie	8. 1. 2024	E013	281	0
Koliformné baktérie	29. 4. 2024	E013	4117	0
Koliformné baktérie	12. 8. 2024	E013	3985	0
Koliformné baktérie	21. 10. 2024	E013	236	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 1. 2024	E086	3500	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	29. 4. 2024	E086	950	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	12. 8. 2024	E086	800	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 10. 2024	E086	1445	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	29. 4. 2024	E085	560	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	12. 8. 2024	E085	365	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 10. 2024	E085	83	20
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	8. 1. 2024	E010	2	0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	29. 4. 2024	E009	7	0
Živé organizmy	8. 1. 2024	E095	21	0
Živé organizmy	29. 4. 2024	E095	46	0
Živé organizmy	12. 8. 2024	E095	44	0
Živé organizmy	21. 10. 2024	E095	33	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V208500D
Názov/lokalita: Petrovička - nad Petrovicami, rkm 8,5

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	9. 9. 2024	C007	0.108	0.08
Celkový organický uhlík	20. 5. 2024	toc	4.73	3
Celkový organický uhlík	9. 9. 2024	toc	3.49	3
Enterokoky	11. 3. 2024	E015	10	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	3	0
Enterokoky	9. 9. 2024	E015	280	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	22	0
Escherichia coli	11. 3. 2024	E008	14	0
Escherichia coli	20. 5. 2024	E008	8	0
Escherichia coli	9. 9. 2024	E008	605	0
Escherichia coli	18. 11. 2024	E008	10	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	20. 5. 2024	chsk_mn	3.6	3

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	11. 3. 2024	E013	405	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	295	0
Koliformné baktérie	9. 9. 2024	E013	3286	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	360	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	9. 9. 2024	E086	1100	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 11. 2024	E086	1460	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 9. 2024	E085	440	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	115	20
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	11. 3. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	20. 5. 2024	E010	7	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	9. 9. 2024	E010	7	0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	9. 9. 2024	E009	7	0
Živé organizmy	11. 3. 2024	E095	80	0
Živé organizmy	20. 5. 2024	E095	45	0
Živé organizmy	9. 9. 2024	E095	80	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	36	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V213500D
Názov/lokalita: Štiavnik - nad Štiavnikom, rkm 9,8

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	29. 1. 2024	C007	0.099	0.08
Benzo(a)pyrén	6. 6. 2024	benz_py	0.0135	0.01
Bezfarebné bičkovce	20. 5. 2024	E093	13	10
Celkový organický uhlík	20. 5. 2024	toc	4.32	3
Celkový organický uhlík	6. 6. 2024	toc	5.52	3
Celkový organický uhlík	9. 9. 2024	toc	3.72	3
Celkový organický uhlík	11. 12. 2024	toc	3.13	3
Enterokoky	29. 1. 2024	E015	5	0
Enterokoky	9. 9. 2024	E015	430	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	860	0
Escherichia coli	29. 1. 2024	E008	434	0
Escherichia coli	9. 9. 2024	E008	4406	0
Escherichia coli	18. 11. 2024	E008	2684	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Chemická spotreba kyslíka manganistanom	20. 5. 2024	chsk_mn	3.5	3
Koliformné baktérie	29. 1. 2024	E013	1206	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	22	0
Koliformné baktérie	9. 9. 2024	E013	4046	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	6879	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	29. 1. 2024	E086	205	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	9. 9. 2024	E086	1400	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 11. 2024	E086	21800	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	29. 1. 2024	E085	115	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	60	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 9. 2024	E085	715	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	685	20
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	9. 9. 2024	E009	7	0
Živé organizmy	29. 1. 2024	E095	49	0
Živé organizmy	20. 5. 2024	E095	94	0
Živé organizmy	9. 9. 2024	E095	226	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	145	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V229500D
Názov/lokalita: Papradnianska - nad Papradnom, rkm 13

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	9. 9. 2024	C007	0.091	0.08
Bezfarebné bičkovce	9. 9. 2024	E093	13	10
Celkový organický uhlík	20. 5. 2024	toc	4.91	3
Celkový organický uhlík	9. 9. 2024	toc	4.34	3
Celkový organický uhlík	18. 11. 2024	toc	3.33	3
Enterokoky	11. 3. 2024	E015	25	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	21	0
Enterokoky	9. 9. 2024	E015	480	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	63	0
Escherichia coli	11. 3. 2024	E008	159	0
Escherichia coli	20. 5. 2024	E008	99	0
Escherichia coli	9. 9. 2024	E008	2967	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Chemická spotreba kyslíka manganistanom	20. 5. 2024	chsk_mn	3.8	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	9. 9. 2024	chsk_mn	3.7	3
Koliformné baktérie	11. 3. 2024	E013	1175	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	1097	0
Koliformné baktérie	9. 9. 2024	E013	4839	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	320	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	11. 3. 2024	E086	120	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	9. 9. 2024	E086	1350	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 11. 2024	E086	805	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	11. 3. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	65	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 9. 2024	E085	690	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	85	20
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	20. 5. 2024	E010	7	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	9. 9. 2024	E010	13	0
Živé organizmy	11. 3. 2024	E095	116	0
Živé organizmy	20. 5. 2024	E095	95	0
Živé organizmy	9. 9. 2024	E095	109	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	55	0

Číslo chránenej vodohospodárskej oblasti: 4**Názov chránenej vodohospodárskej oblasti: CHVO Veľká Fatra****Identifikátor monitorovacieho miesta: V055000D****Názov/lokalita: Ľubochňianka - Ľubochňianska dolina, rkm 5,9**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Enterokoky	27. 2. 2024	E015	74	0
Enterokoky	24. 6. 2024	E015	114	0
Enterokoky	30. 9. 2024	E015	29	0
Enterokoky	25. 11. 2024	E015	35	0
Escherichia coli	27. 2. 2024	E008	216	0
Escherichia coli	24. 6. 2024	E008	220	0
Escherichia coli	30. 9. 2024	E008	21	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Escherichia coli	25. 11. 2024	E008	81	0
Koliformné baktérie	27. 2. 2024	E013	315	0
Koliformné baktérie	24. 6. 2024	E013	448	0
Koliformné baktérie	30. 9. 2024	E013	425	0
Koliformné baktérie	25. 11. 2024	E013	235	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	27. 2. 2024	E086	210	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	24. 6. 2024	E086	245	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	30. 9. 2024	E086	1085	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	25. 11. 2024	E086	820	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	27. 2. 2024	E085	65	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 6. 2024	E085	51	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	30. 9. 2024	E085	52	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	25. 11. 2024	E085	80	20
Mikromycéty stanovitelné mikroskopicky	27. 2. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanovitelné mikroskopicky	30. 9. 2024	E010	7	0
Živé organizmy	27. 2. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	24. 6. 2024	E095	29	0
Živé organizmy	30. 9. 2024	E095	32	0
Živé organizmy	25. 11. 2024	E095	38	0

Číslo chránenej vodohospodárskej oblasti: 5

Názov chránenej vodohospodárskej oblasti: CHVO Nízke Tatry (západná časť a východná časť)

Identifikátor monitorovacieho miesta: V002520D

Názov/lokalita: Ipoltica - nad osadou Čierny Váh, rkm 4,5

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	10. 6. 2024	E026	20	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	10. 6. 2024	C007	0.107	0.08
Celkový organický uhlík	10. 6. 2024	toc	3.79	3
Enterokoky	30. 9. 2024	E015	11	0
Enterokoky	25. 11. 2024	E015	4	0
Escherichia coli	18. 3. 2024	E008	3	0
Escherichia coli	30. 9. 2024	E008	6	0
Escherichia coli	25. 11. 2024	E008	12	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Chemická spotreba kyslíka manganistanom	10. 6. 2024	chsk_mn	3.2	3
Koliformné baktérie	18. 3. 2024	E013	22	0
Koliformné baktérie	30. 9. 2024	E013	207	0
Koliformné baktérie	25. 11. 2024	E013	376	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 3. 2024	E086	590	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	30. 9. 2024	E086	125	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	25. 11. 2024	E086	860	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	30. 9. 2024	E085	68	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	25. 11. 2024	E085	38	20
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	30. 9. 2024	E010	7	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	10. 6. 2024	E095	27	0
Živé organizmy	30. 9. 2024	E095	23	0
Živé organizmy	25. 11. 2024	E095	50	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: V017010D
Názov/lokalita: Zadná voda - Demänovská dolina, rkm 0,1

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Celkový organický uhlík	2. 12. 2024	toc	3.25	3
Enterokoky	19. 2. 2024	E015	52	0
Enterokoky	18. 3. 2024	E015	21	0
Enterokoky	17. 6. 2024	E015	10	0
Enterokoky	15. 7. 2024	E015	71	0
Enterokoky	26. 8. 2024	E015	32	0
Enterokoky	2. 9. 2024	E015	24	0
Escherichia coli	18. 3. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	17. 6. 2024	E008	2	0
Escherichia coli	15. 7. 2024	E008	17	0
Escherichia coli	26. 8. 2024	E008	12	0
Escherichia coli	2. 9. 2024	E008	12	0
Escherichia coli	25. 11. 2024	E008	1	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	3	0
Koliformné baktérie	22. 1. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	19. 2. 2024	E013	37	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	18. 3. 2024	E013	44	0
Koliformné baktérie	8. 4. 2024	E013	9	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	5	0
Koliformné baktérie	17. 6. 2024	E013	293	0
Koliformné baktérie	15. 7. 2024	E013	245	0
Koliformné baktérie	26. 8. 2024	E013	249	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	276	0
Koliformné baktérie	4. 11. 2024	E013	1125	0
Koliformné baktérie	25. 11. 2024	E013	317	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	299	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 1. 2024	E086	250	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 2. 2024	E086	139	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 3. 2024	E086	110	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	8. 4. 2024	E086	173	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	17. 6. 2024	E086	120	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	15. 7. 2024	E086	220	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	26. 8. 2024	E086	198	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 9. 2024	E086	183	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	4. 11. 2024	E086	172	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	25. 11. 2024	E086	205	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	125	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	15. 7. 2024	E085	34	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	26. 8. 2024	E085	39	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	42	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	25. 11. 2024	E085	36	20
Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	36	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	27	0
Živé organizmy	8. 4. 2024	E095	13	0
Živé organizmy	20. 5. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	9	0
Živé organizmy	15. 7. 2024	E095	17	0
Živé organizmy	26. 8. 2024	E095	26	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	11	0
Živé organizmy	4. 11. 2024	E095	30	0
Živé organizmy	25. 11. 2024	E095	74	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	41	0
----------------	-------------	------	----	---

Číslo chránenej vodohospodárskej oblasti: 6**Názov chránenej vodohospodárskej oblasti: CHVO Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny****Identifikátor monitorovacieho miesta: I004000D****Názov/lokalita: VN Málinec - hladina, rkm 193,8**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičíkovce	5. 8. 2024	E093	40	10
Enterokoky	9. 1. 2024	E015	20	0
Enterokoky	6. 2. 2024	E015	10	0
Enterokoky	14. 5. 2024	E015	500	0
Enterokoky	3. 6. 2024	E015	35	0
Enterokoky	1. 7. 2024	E015	25	0
Enterokoky	5. 8. 2024	E015	75	0
Enterokoky	2. 9. 2024	E015	100	0
Enterokoky	1. 10. 2024	E015	5	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	5	0
Escherichia coli	6. 2. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	16. 4. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	3. 6. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	1. 10. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	18. 11. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	25	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	14. 5. 2024	chsk_mn	3.41	3
Koliformné baktérie	9. 1. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	6. 2. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	5. 3. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	16. 4. 2024	E013	60	0
Koliformné baktérie	14. 5. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	3. 6. 2024	E013	65	0
Koliformné baktérie	1. 7. 2024	E013	60	0
Koliformné baktérie	5. 8. 2024	E013	800	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	300	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	1. 10. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	75	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 3. 2024	E086	106	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	14. 5. 2024	E086	168	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	3. 6. 2024	E086	229	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	1. 7. 2024	E086	120	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 8. 2024	E086	125	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 9. 2024	E086	170	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 1. 2024	E085	42	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	6. 2. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 3. 2024	E085	48	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 4. 2024	E085	52	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 5. 2024	E085	144	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 6. 2024	E085	164	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 7. 2024	E085	46	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 8. 2024	E085	97	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	140	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 10. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	100	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	41	20
Mangán	16. 4. 2024	mn	0.051	0.05
Mŕtve organizmy	3. 6. 2024	E094	338	30
Mŕtve organizmy	1. 7. 2024	E094	32	30
Reakcia vody	1. 7. 2024	ph_t	9.52	6,5 - 9,5
Živé organizmy	9. 1. 2024	E095	98	0
Živé organizmy	6. 2. 2024	E095	426	0
Živé organizmy	5. 3. 2024	E095	1864	0
Živé organizmy	16. 4. 2024	E095	622	0
Živé organizmy	14. 5. 2024	E095	30	0
Živé organizmy	3. 6. 2024	E095	804	0
Živé organizmy	1. 7. 2024	E095	316	0
Živé organizmy	5. 8. 2024	E095	2168	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	102	0
Živé organizmy	1. 10. 2024	E095	100	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	92	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	110	0
----------------	-------------	------	-----	---

Identifikátor monitorovacieho miesta: I004001D
Názov/lokalita: VN Málinec - IV horizont, rkm 193,8

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Celkové železo	1. 7. 2024	fe_celk	0.209	0.2
Celkové železo	1. 10. 2024	fe_celk	0.258	0.2
Celkový organický uhlík	9. 1. 2024	toc	8.01	3
Celkový organický uhlík	6. 2. 2024	toc	5.75	3
Celkový organický uhlík	5. 3. 2024	toc	6.73	3
Enterokoky	9. 1. 2024	E015	15	0
Enterokoky	6. 2. 2024	E015	5	0
Enterokoky	1. 7. 2024	E015	5	0
Enterokoky	5. 8. 2024	E015	20	0
Escherichia coli	16. 4. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	5. 8. 2024	E008	10	0
Koliformné baktérie	9. 1. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	16. 4. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	1. 7. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	5. 8. 2024	E013	800	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	500	0
Koliformné baktérie	1. 10. 2024	E013	45	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	5	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 3. 2024	E086	127	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 1. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	6. 2. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 3. 2024	E085	48	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 4. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 5. 2024	E085	32	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 8. 2024	E085	47	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	80	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 10. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	50	20
Mŕtve organizmy	5. 3. 2024	E094	50	30
Mŕtve organizmy	16. 4. 2024	E094	32	30

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Mŕtve organizmy	1. 7. 2024	E094	122	30
Reakcia vody	1. 10. 2024	ph_t	6.44	6,5 - 9,5
Živé organizmy	9. 1. 2024	E095	94	0
Živé organizmy	6. 2. 2024	E095	454	0
Živé organizmy	5. 3. 2024	E095	1242	0
Živé organizmy	16. 4. 2024	E095	740	0
Živé organizmy	14. 5. 2024	E095	30	0
Živé organizmy	3. 6. 2024	E095	200	0
Živé organizmy	1. 7. 2024	E095	780	0
Živé organizmy	5. 8. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	36	0
Živé organizmy	1. 10. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	20	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: I004002D**Názov/lokalita: VN Málinec - III horizont, rkm 193,8**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Celkové železo	14. 5. 2024	fe_celk	0.211	0.2
Celkové železo	3. 6. 2024	fe_celk	0.215	0.2
Celkové železo	5. 8. 2024	fe_celk	0.216	0.2
Celkové železo	1. 10. 2024	fe_celk	0.321	0.2
Celkové železo	18. 11. 2024	fe_celk	0.225	0.2
Enterokoky	9. 1. 2024	E015	15	0
Enterokoky	5. 3. 2024	E015	10	0
Enterokoky	5. 8. 2024	E015	20	0
Enterokoky	2. 9. 2024	E015	20	0
Enterokoky	1. 10. 2024	E015	5	0
Escherichia coli	6. 2. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	1. 10. 2024	E008	15	0
Koliformné baktérie	9. 1. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	6. 2. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	16. 4. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	5. 8. 2024	E013	400	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	100	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	1. 10. 2024	E013	155	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	25	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 9. 2024	E086	102	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	6. 2. 2024	E085	60	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 3. 2024	E085	22	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 4. 2024	E085	48	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 8. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	100	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 10. 2024	E085	49	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	40	20
Mangán	16. 4. 2024	mn	0.053	0.05
Mangán	5. 8. 2024	mn	0.073	0.05
Mangán	2. 9. 2024	mn	0.087	0.05
Mangán	18. 11. 2024	mn	0.083	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	9. 1. 2024	E010	2	0
Mŕtve organizmy	5. 3. 2024	E094	34	30
Mŕtve organizmy	16. 4. 2024	E094	40	30
Reakcia vody	1. 10. 2024	ph_t	6.49	6,5 - 9,5
Reakcia vody	18. 11. 2024	ph_t	6.46	6,5 - 9,5
Živé organizmy	9. 1. 2024	E095	124	0
Živé organizmy	6. 2. 2024	E095	452	0
Živé organizmy	5. 3. 2024	E095	944	0
Živé organizmy	16. 4. 2024	E095	272	0
Živé organizmy	14. 5. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	3. 6. 2024	E095	236	0
Živé organizmy	1. 7. 2024	E095	200	0
Živé organizmy	5. 8. 2024	E095	100	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	32	0
Živé organizmy	1. 10. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	20	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	28	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: I004003D

Názov/lokalita: VN Málinec - II horizont, rkm 193,8

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------------

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Celkové železo	6. 2. 2024	fe_celk	0.25	0.2
Celkové železo	14. 5. 2024	fe_celk	0.268	0.2
Celkové železo	3. 6. 2024	fe_celk	0.303	0.2
Celkové železo	1. 7. 2024	fe_celk	0.249	0.2
Celkové železo	5. 8. 2024	fe_celk	0.325	0.2
Celkové železo	2. 9. 2024	fe_celk	0.29	0.2
Celkové železo	1. 10. 2024	fe_celk	0.366	0.2
Celkové železo	18. 11. 2024	fe_celk	0.506	0.2
Enterokoky	9. 1. 2024	E015	30	0
Enterokoky	14. 5. 2024	E015	10	0
Enterokoky	5. 8. 2024	E015	60	0
Koliformné baktérie	9. 1. 2024	E013	25	0
Koliformné baktérie	16. 4. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	5. 8. 2024	E013	500	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	1. 10. 2024	E013	150	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	25	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	6. 2. 2024	E086	141	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 8. 2024	E086	135	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 1. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	6. 2. 2024	E085	100	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 3. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 4. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 8. 2024	E085	127	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	44	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 10. 2024	E085	60	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	22	20
Mangán	16. 4. 2024	mn	0.079	0.05
Mangán	3. 6. 2024	mn	0.067	0.05
Mangán	1. 7. 2024	mn	0.062	0.05
Mangán	5. 8. 2024	mn	0.126	0.05
Mangán	1. 10. 2024	mn	0.085	0.05
Mangán	18. 11. 2024	mn	0.179	0.05
Mŕtve organizmy	5. 3. 2024	E094	34	30
Živé organizmy	9. 1. 2024	E095	170	0
Živé organizmy	6. 2. 2024	E095	684	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	5. 3. 2024	E095	1178	0
Živé organizmy	16. 4. 2024	E095	160	0
Živé organizmy	14. 5. 2024	E095	22	0
Živé organizmy	3. 6. 2024	E095	144	0
Živé organizmy	1. 7. 2024	E095	260	0
Živé organizmy	5. 8. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	28	0
Živé organizmy	1. 10. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	2	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	26	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: I004004D**Názov/lokalita: VN Málinec - I horizont, rkm 198,3**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Amónne ióny	18. 11. 2024	nh4	0.51513	0.5
Bezfarebné bičikovce	5. 8. 2024	E093	14	10
Bezfarebné bičikovce	18. 11. 2024	E093	20	10
Celkové železo	6. 2. 2024	fe_celk	0.21	0.2
Celkové železo	5. 3. 2024	fe_celk	0.21	0.2
Celkové železo	14. 5. 2024	fe_celk	0.32	0.2
Celkové železo	3. 6. 2024	fe_celk	0.284	0.2
Celkové železo	1. 7. 2024	fe_celk	0.271	0.2
Celkové železo	5. 8. 2024	fe_celk	0.468	0.2
Celkové železo	2. 9. 2024	fe_celk	0.434	0.2
Celkové železo	1. 10. 2024	fe_celk	0.791	0.2
Celkové železo	18. 11. 2024	fe_celk	1.52	0.2
Celkové železo	2. 12. 2024	fe_celk	0.887	0.2
Enterokoky	9. 1. 2024	E015	20	0
Enterokoky	14. 5. 2024	E015	10	0
Enterokoky	5. 8. 2024	E015	100	0
Escherichia coli	16. 4. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	5. 8. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	2. 9. 2024	E008	20	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	5	0
Koliformné baktérie	9. 1. 2024	E013	30	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	6. 2. 2024	E013	8	0
Koliformné baktérie	16. 4. 2024	E013	60	0
Koliformné baktérie	5. 8. 2024	E013	300	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	1. 10. 2024	E013	125	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	5	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	5. 8. 2024	E086	165	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 9. 2024	E086	102	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	6. 2. 2024	E085	24	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 4. 2024	E085	33	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 5. 2024	E085	41	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 8. 2024	E085	180	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	64	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 10. 2024	E085	47	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	22	20
Mangán	16. 4. 2024	mn	0.087	0.05
Mangán	3. 6. 2024	mn	0.085	0.05
Mangán	1. 7. 2024	mn	0.06	0.05
Mangán	5. 8. 2024	mn	0.161	0.05
Mangán	2. 9. 2024	mn	0.178	0.05
Mangán	1. 10. 2024	mn	0.17	0.05
Mangán	18. 11. 2024	mn	0.312	0.05
Mangán	2. 12. 2024	mn	0.287	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	2. 9. 2024	E010	2	0
Mŕtve organizmy	5. 3. 2024	E094	52	30
Mŕtve organizmy	3. 6. 2024	E094	60	30
Mŕtve organizmy	18. 11. 2024	E094	36	30
Reakcia vody	2. 12. 2024	ph_t	6.43	6,5 - 9,5
Živé organizmy	9. 1. 2024	E095	118	0
Živé organizmy	6. 2. 2024	E095	536	0
Živé organizmy	5. 3. 2024	E095	1220	0
Živé organizmy	16. 4. 2024	E095	212	0
Živé organizmy	14. 5. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	3. 6. 2024	E095	236	0
Živé organizmy	1. 7. 2024	E095	96	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	5. 8. 2024	E095	50	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	1. 10. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	22	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	16	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: I004005D**Názov/lokalita: VN Málinec - dno, rkm 193,8**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Amónne ióny	18. 11. 2024	nh4	0.66967	0.5
Amónne ióny	2. 12. 2024	nh4	0.74694	0.5
Bezfarebné bičikovce	2. 12. 2024	E093	12	10
Celkové železo	6. 2. 2024	fe_celk	0.31	0.2
Celkové železo	5. 3. 2024	fe_celk	0.25	0.2
Celkové železo	16. 4. 2024	fe_celk	0.56	0.2
Celkové železo	14. 5. 2024	fe_celk	0.79	0.2
Celkové železo	3. 6. 2024	fe_celk	0.363	0.2
Celkové železo	1. 7. 2024	fe_celk	0.422	0.2
Celkové železo	5. 8. 2024	fe_celk	0.59	0.2
Celkové železo	2. 9. 2024	fe_celk	0.541	0.2
Celkové železo	1. 10. 2024	fe_celk	1.48	0.2
Celkové železo	18. 11. 2024	fe_celk	2.25	0.2
Celkové železo	2. 12. 2024	fe_celk	2.03	0.2
Enterokoky	9. 1. 2024	E015	25	0
Enterokoky	6. 2. 2024	E015	5	0
Enterokoky	14. 5. 2024	E015	40	0
Enterokoky	5. 8. 2024	E015	150	0
Escherichia coli	9. 1. 2024	E008	15	0
Escherichia coli	1. 7. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	5. 8. 2024	E008	20	0
Koliformné baktérie	9. 1. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	16. 4. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	1. 7. 2024	E013	20	0
Koliformné baktérie	5. 8. 2024	E013	500	0
Koliformné baktérie	2. 9. 2024	E013	400	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	1. 10. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	25	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	16. 4. 2024	E086	480	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 9. 2024	E086	162	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	9. 1. 2024	E085	58	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 4. 2024	E085	200	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 5. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	5. 8. 2024	E085	54	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 9. 2024	E085	120	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	1. 10. 2024	E085	51	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	40	20
Mangán	16. 4. 2024	mn	0.1	0.05
Mangán	14. 5. 2024	mn	0.119	0.05
Mangán	3. 6. 2024	mn	0.086	0.05
Mangán	1. 7. 2024	mn	0.079	0.05
Mangán	5. 8. 2024	mn	0.189	0.05
Mangán	2. 9. 2024	mn	0.211	0.05
Mangán	1. 10. 2024	mn	0.246	0.05
Mangán	18. 11. 2024	mn	0.363	0.05
Mangán	2. 12. 2024	mn	0.556	0.05
Reakcia vody	2. 12. 2024	ph_t	6.44	6,5 - 9,5
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	5. 8. 2024	E009	12	0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	2. 9. 2024	E009	2	0
Živé organizmy	9. 1. 2024	E095	64	0
Živé organizmy	6. 2. 2024	E095	218	0
Živé organizmy	5. 3. 2024	E095	420	0
Živé organizmy	16. 4. 2024	E095	84	0
Živé organizmy	14. 5. 2024	E095	24	0
Živé organizmy	3. 6. 2024	E095	66	0
Živé organizmy	1. 7. 2024	E095	42	0
Živé organizmy	5. 8. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	2. 9. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	1. 10. 2024	E095	8	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	6	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: R116000D**Názov/lokalita: VN Hriňová - hladina, rkm 48**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičikovce	15. 4. 2024	E093	16	10
Celkové železo	20. 5. 2024	fe_celk	0.264	0.2
Celkové železo	14. 10. 2024	fe_celk	1.05	0.2
Enterokoky	16. 1. 2024	E015	10	0
Enterokoky	19. 2. 2024	E015	5	0
Enterokoky	18. 3. 2024	E015	35	0
Enterokoky	15. 4. 2024	E015	60	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	20	0
Enterokoky	17. 6. 2024	E015	5	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	60	0
Enterokoky	19. 8. 2024	E015	35	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	5	0
Escherichia coli	20. 5. 2024	E008	75	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	19. 8. 2024	E008	10	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	16. 1. 2024	chsk_mn	3.29	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	17. 6. 2024	chsk_mn	3.34	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 8. 2024	chsk_mn	4.37	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	3.66	3
Koliformné baktérie	16. 1. 2024	E013	150	0
Koliformné baktérie	15. 4. 2024	E013	60	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	125	0
Koliformné baktérie	17. 6. 2024	E013	250	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	175	0
Koliformné baktérie	19. 8. 2024	E013	800	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	14. 10. 2024	E013	15	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	40	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 8. 2024	E086	118	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 11. 2024	E086	154	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 1. 2024	E085	24	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 2. 2024	E085	61	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	15. 4. 2024	E085	50	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	23	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	17. 6. 2024	E085	56	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	102	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 8. 2024	E085	72	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	38	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 10. 2024	E085	27	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	94	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	56	20
Mŕtve organizmy	15. 4. 2024	E094	224	30
Živé organizmy	16. 1. 2024	E095	324	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	236	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	160	0
Živé organizmy	15. 4. 2024	E095	1252	0
Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	94	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	164	0
Živé organizmy	19. 8. 2024	E095	1192	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	182	0
Živé organizmy	14. 10. 2024	E095	120	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	332	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	1414	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: R116010D
Názov/lokalita: Slatina - prítok VN Hriňová, rkm 50,9

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	19. 8. 2024	E026	20	10
Bezfarebné bičikovce	18. 3. 2024	E093	20	10
Bezfarebné bičikovce	19. 8. 2024	E093	40	10
Celkové železo	18. 3. 2024	fe_celk	0.35	0.2
Celkové železo	20. 5. 2024	fe_celk	0.358	0.2

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Celkové železo	17. 6. 2024	fe_celk	0.277	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.469	0.2
Celkové železo	19. 8. 2024	fe_celk	1.54	0.2
Celkové železo	14. 10. 2024	fe_celk	1.05	0.2
Enterokoky	16. 1. 2024	E015	10	0
Enterokoky	18. 3. 2024	E015	5	0
Enterokoky	15. 4. 2024	E015	10	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	20	0
Enterokoky	17. 6. 2024	E015	100	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	300	0
Enterokoky	19. 8. 2024	E015	8000	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	30	0
Enterokoky	14. 10. 2024	E015	20	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	15	0
Escherichia coli	16. 1. 2024	E008	20	0
Escherichia coli	18. 3. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	15. 4. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	20. 5. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	17. 6. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	100	0
Escherichia coli	19. 8. 2024	E008	6000	0
Escherichia coli	23. 9. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	18. 11. 2024	E008	125	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	15. 4. 2024	chsk_mn	3.35	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	20. 5. 2024	chsk_mn	3.12	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	17. 6. 2024	chsk_mn	3.74	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	22. 7. 2024	chsk_mn	5.34	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 8. 2024	chsk_mn	15.6	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	14. 10. 2024	chsk_mn	3.82	3
Koliformné baktérie	16. 1. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	19. 2. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	18. 3. 2024	E013	60	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	15. 4. 2024	E013	110	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	20	0
Koliformné baktérie	17. 6. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	350	0
Koliformné baktérie	19. 8. 2024	E013	6000	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	105	0
Koliformné baktérie	14. 10. 2024	E013	75	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	250	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	35	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 2. 2024	E086	166	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 3. 2024	E086	560	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	15. 4. 2024	E086	258	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	17. 6. 2024	E086	160	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 7. 2024	E086	1700	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 8. 2024	E086	2400	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 9. 2024	E086	205	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	14. 10. 2024	E086	250	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 11. 2024	E086	290	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	300	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 1. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 2. 2024	E085	111	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 3. 2024	E085	116	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	15. 4. 2024	E085	148	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	31	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	17. 6. 2024	E085	122	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	900	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 8. 2024	E085	1700	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	96	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 10. 2024	E085	114	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	101	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	200	20
Mangán	22. 7. 2024	mn	0.056	0.05
Mangán	19. 8. 2024	mn	0.098	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	19. 8. 2024	E010	6	0
Mŕtve organizmy	15. 4. 2024	E094	106	30

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	19. 8. 2024	E009	2	0
Živé organizmy	16. 1. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	15. 4. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	44	0
Živé organizmy	19. 8. 2024	E095	36	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	20	0
Živé organizmy	14. 10. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	36	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	90	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: R116020D

Názov/lokalita: Hukava - prítok VN Hriňová, rkm 0,2

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičkovce	19. 8. 2024	E093	20	10
Celkové železo	18. 3. 2024	fe_celk	0.22	0.2
Celkové železo	20. 5. 2024	fe_celk	0.36	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.329	0.2
Celkové železo	19. 8. 2024	fe_celk	0.736	0.2
Celkové železo	23. 9. 2024	fe_celk	0.205	0.2
Celkové železo	14. 10. 2024	fe_celk	0.963	0.2
Enterokoky	16. 1. 2024	E015	15	0
Enterokoky	19. 2. 2024	E015	60	0
Enterokoky	18. 3. 2024	E015	5	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	20	0
Enterokoky	17. 6. 2024	E015	100	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	150	0
Enterokoky	19. 8. 2024	E015	500	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	35	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	10	0
Escherichia coli	16. 1. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	18. 3. 2024	E008	25	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Escherichia coli	15. 4. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	20. 5. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	22. 7. 2024	E008	50	0
Escherichia coli	19. 8. 2024	E008	100	0
Escherichia coli	23. 9. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	18. 11. 2024	E008	50	0
Escherichia coli	2. 12. 2024	E008	5	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	17. 6. 2024	chsk_mn	3.54	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 8. 2024	chsk_mn	10.1	3
Koliformné baktérie	16. 1. 2024	E013	250	0
Koliformné baktérie	19. 2. 2024	E013	5	0
Koliformné baktérie	18. 3. 2024	E013	125	0
Koliformné baktérie	15. 4. 2024	E013	250	0
Koliformné baktérie	20. 5. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	17. 6. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	300	0
Koliformné baktérie	19. 8. 2024	E013	800	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	30	0
Koliformné baktérie	14. 10. 2024	E013	25	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	150	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	25	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 2. 2024	E086	184	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 3. 2024	E086	206	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	15. 4. 2024	E086	201	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	17. 6. 2024	E086	230	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 7. 2024	E086	1200	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 8. 2024	E086	2700	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 9. 2024	E086	224	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	14. 10. 2024	E086	151	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 11. 2024	E086	215	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 12. 2024	E086	238	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 1. 2024	E085	25	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 2. 2024	E085	162	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 3. 2024	E085	110	20

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	15. 4. 2024	E085	122	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	28	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	17. 6. 2024	E085	140	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	308	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 8. 2024	E085	980	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	121	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 10. 2024	E085	68	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	104	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	199	20
Mangán	22. 7. 2024	mn	0.06	0.05
Mangán	19. 8. 2024	mn	0.063	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	18. 3. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	20. 5. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	17. 6. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	22. 7. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	19. 8. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	2. 12. 2024	E010	2	0
Mŕtve organizmy	15. 4. 2024	E094	88	30
Živé organizmy	16. 1. 2024	E095	2	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	15. 4. 2024	E095	40	0
Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	28	0
Živé organizmy	19. 8. 2024	E095	54	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	14. 10. 2024	E095	8	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	86	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: R116021D
Názov/lokalita: VN Hriňová - III horizont, rkm 48

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičíkovce	15. 4. 2024	E093	16	10
Celkové železo	18. 3. 2024	fe_celk	0.26	0.2

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Celkové železo	20. 5. 2024	fe_celk	0.282	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.217	0.2
Celkové železo	19. 8. 2024	fe_celk	0.224	0.2
Celkové železo	23. 9. 2024	fe_celk	0.309	0.2
Celkové železo	14. 10. 2024	fe_celk	1.17	0.2
Celkový organický uhlík	16. 1. 2024	toc	6.47	3
Celkový organický uhlík	19. 2. 2024	toc	6.14	3
Celkový organický uhlík	18. 3. 2024	toc	9.32	3
Celkový organický uhlík	20. 5. 2024	toc	3.07	3
Celkový organický uhlík	17. 6. 2024	toc	3.31	3
Celkový organický uhlík	22. 7. 2024	toc	4.13	3
Celkový organický uhlík	19. 8. 2024	toc	3.93	3
Celkový organický uhlík	23. 9. 2024	toc	4.5	3
Celkový organický uhlík	18. 11. 2024	toc	3.74	3
Celkový organický uhlík	2. 12. 2024	toc	3.44	3
Enterokoky	19. 2. 2024	E015	40	0
Enterokoky	18. 3. 2024	E015	10	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	90	0
Enterokoky	17. 6. 2024	E015	90	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	150	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	5	0
Enterokoky	18. 11. 2024	E015	50	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 8. 2024	chsk_mn	3.68	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	3.83	3
Koliformné baktérie	16. 1. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	19. 2. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	18. 3. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	15. 4. 2024	E013	65	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	19. 8. 2024	E013	300	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	14. 10. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	5	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 2. 2024	E086	201	100

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 9. 2024	E086	104	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 1. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 2. 2024	E085	146	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	15. 4. 2024	E085	32	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	96	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 8. 2024	E085	52	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	43	20
Mangán	19. 8. 2024	mn	0.06	0.05
Mangán	23. 9. 2024	mn	0.061	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	19. 8. 2024	E010	2	0
Mŕtve organizmy	15. 4. 2024	E094	40	30
Živé organizmy	16. 1. 2024	E095	24	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	20	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	40	0
Živé organizmy	15. 4. 2024	E095	152	0
Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	10	0
Živé organizmy	19. 8. 2024	E095	28	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	100	0
Živé organizmy	14. 10. 2024	E095	226	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	238	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	792	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: R116022D
Názov/lokalita: VN Hriňová - II horizont, rkm 48

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičikovce	19. 8. 2024	E093	14	10
Celkové železo	18. 3. 2024	fe_celk	0.28	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.364	0.2
Celkové železo	19. 8. 2024	fe_celk	0.516	0.2
Celkové železo	23. 9. 2024	fe_celk	0.954	0.2
Celkové železo	14. 10. 2024	fe_celk	1.2	0.2
Enterokoky	19. 2. 2024	E015	50	0
Enterokoky	20. 5. 2024	E015	50	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Enterokoky	17. 6. 2024	E015	25	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	250	0
Enterokoky	19. 8. 2024	E015	5	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	5	0
Escherichia coli	15. 4. 2024	E008	5	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	16. 1. 2024	chsk_mn	3.22	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 8. 2024	chsk_mn	3.75	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	3.66	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	14. 10. 2024	chsk_mn	3.02	3
Koliformné baktérie	15. 4. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	19. 8. 2024	E013	250	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	25	0
Koliformné baktérie	14. 10. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	10	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 8. 2024	E086	489	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 1. 2024	E085	28	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 2. 2024	E085	51	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	116	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 8. 2024	E085	260	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	22	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 10. 2024	E085	23	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	47	20
Mangán	22. 7. 2024	mn	0.135	0.05
Mangán	19. 8. 2024	mn	0.197	0.05
Mangán	23. 9. 2024	mn	0.226	0.05
Mangán	14. 10. 2024	mn	0.391	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	22. 7. 2024	E010	6	0
Živé organizmy	16. 1. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	30	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	15. 4. 2024	E095	192	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	19. 8. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	8	0
Živé organizmy	14. 10. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	524	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	1676	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: R116024D**Názov/lokalita: VN Hriňová - dno, rkm 48**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Amónne ióny	23. 9. 2024	nh4	1.60979	0.5
Amónne ióny	14. 10. 2024	nh4	2.85898	0.5
Bezfarebné bičíkovce	19. 8. 2024	E093	12	10
Celkové železo	18. 3. 2024	fe_celk	0.29	0.2
Celkové železo	17. 6. 2024	fe_celk	0.227	0.2
Celkové železo	22. 7. 2024	fe_celk	0.626	0.2
Celkové železo	19. 8. 2024	fe_celk	0.981	0.2
Celkové železo	23. 9. 2024	fe_celk	9.59	0.2
Celkové železo	14. 10. 2024	fe_celk	15.6	0.2
Enterokoky	16. 1. 2024	E015	5	0
Enterokoky	19. 2. 2024	E015	60	0
Enterokoky	15. 4. 2024	E015	10	0
Enterokoky	17. 6. 2024	E015	35	0
Enterokoky	22. 7. 2024	E015	15	0
Enterokoky	19. 8. 2024	E015	10	0
Enterokoky	23. 9. 2024	E015	5	0
Enterokoky	2. 12. 2024	E015	5	0
Escherichia coli	18. 11. 2024	E008	5	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	16. 1. 2024	chsk_mn	3.52	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 2. 2024	chsk_mn	3.62	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	19. 8. 2024	chsk_mn	3.94	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 9. 2024	chsk_mn	7.98	3

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Chemická spotreba kyslíka manganistanom	14. 10. 2024	chsk_mn	9.96	3
Koliformné baktérie	16. 1. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	19. 2. 2024	E013	5	0
Koliformné baktérie	18. 3. 2024	E013	5	0
Koliformné baktérie	15. 4. 2024	E013	55	0
Koliformné baktérie	17. 6. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	22. 7. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	19. 8. 2024	E013	350	0
Koliformné baktérie	23. 9. 2024	E013	40	0
Koliformné baktérie	14. 10. 2024	E013	20	0
Koliformné baktérie	18. 11. 2024	E013	15	0
Koliformné baktérie	2. 12. 2024	E013	30	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 2. 2024	E086	148	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 8. 2024	E086	248	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 1. 2024	E085	21	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 2. 2024	E085	91	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	15. 4. 2024	E085	22	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 5. 2024	E085	21	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 7. 2024	E085	48	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 8. 2024	E085	62	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 9. 2024	E085	45	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	14. 10. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 11. 2024	E085	25	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 12. 2024	E085	46	20
Mangán	17. 6. 2024	mn	0.068	0.05
Mangán	22. 7. 2024	mn	0.214	0.05
Mangán	19. 8. 2024	mn	0.247	0.05
Mangán	23. 9. 2024	mn	0.579	0.05
Mangán	14. 10. 2024	mn	0.845	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	22. 7. 2024	E010	6	0
Mŕtve organizmy	15. 4. 2024	E094	164	30
Živé organizmy	16. 1. 2024	E095	14	0
Živé organizmy	19. 2. 2024	E095	16	0
Živé organizmy	18. 3. 2024	E095	26	0
Živé organizmy	15. 4. 2024	E095	110	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	17. 6. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	22. 7. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	19. 8. 2024	E095	12	0
Živé organizmy	23. 9. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	14. 10. 2024	E095	6	0
Živé organizmy	18. 11. 2024	E095	582	0
Živé organizmy	2. 12. 2024	E095	1434	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: S144000D
Názov/lokalita: VN Klenovec - hladina, rkm 7,4

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičikovce	18. 6. 2024	E093	20	10
Celkové železo	18. 6. 2024	fe_celk	0.526	0.2
Enterokoky	5. 2. 2024	E015	5	0
Enterokoky	2. 4. 2024	E015	10	0
Enterokoky	23. 7. 2024	E015	30	0
Enterokoky	20. 8. 2024	E015	125	0
Enterokoky	24. 9. 2024	E015	5	0
Enterokoky	22. 10. 2024	E015	50	0
Enterokoky	19. 11. 2024	E015	150	0
Enterokoky	3. 12. 2024	E015	20	0
Escherichia coli	23. 7. 2024	E008	20	0
Escherichia coli	20. 8. 2024	E008	110	0
Escherichia coli	22. 10. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	19. 11. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	3. 12. 2024	E008	75	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 7. 2024	chsk_mn	4.75	3
Koliformné baktérie	2. 4. 2024	E013	20	0
Koliformné baktérie	23. 7. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	20. 8. 2024	E013	1000	0
Koliformné baktérie	24. 9. 2024	E013	75	0
Koliformné baktérie	22. 10. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	19. 11. 2024	E013	150	0
Koliformné baktérie	3. 12. 2024	E013	250	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 6. 2024	E086	235	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 7. 2024	E086	284	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	20. 8. 2024	E086	608	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	24. 9. 2024	E086	101	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 10. 2024	E086	224	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	3. 12. 2024	E086	285	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 4. 2024	E085	60	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 5. 2024	E085	28	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 6. 2024	E085	174	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 7. 2024	E085	60	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 8. 2024	E085	304	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 9. 2024	E085	51	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 10. 2024	E085	110	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 11. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 12. 2024	E085	190	20
Mangán	22. 10. 2024	mn	0.061	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	23. 7. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	20. 8. 2024	E010	4	0
Mŕtve organizmy	24. 9. 2024	E094	50	30
Reakcia vody	23. 7. 2024	ph_t	9.57	6,5 - 9,5
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	18. 6. 2024	E009	40	0
Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	788	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	9732	0
Živé organizmy	2. 4. 2024	E095	4312	0
Živé organizmy	18. 6. 2024	E095	398	0
Živé organizmy	23. 7. 2024	E095	2148	0
Živé organizmy	20. 8. 2024	E095	1154	0
Živé organizmy	24. 9. 2024	E095	448	0
Živé organizmy	22. 10. 2024	E095	204	0
Živé organizmy	19. 11. 2024	E095	124	0
Živé organizmy	3. 12. 2024	E095	88	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Identifikátor monitorovacieho miesta: **S144001D**

Názov/lokalita: VN Klenovec - III horizont, rkm 7,4

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičikovce	2. 4. 2024	E093	80	10
Enterokoky	21. 5. 2024	E015	75	0
Enterokoky	23. 7. 2024	E015	25	0
Enterokoky	20. 8. 2024	E015	10	0
Enterokoky	3. 12. 2024	E015	200	0
Escherichia coli	23. 7. 2024	E008	50	0
Escherichia coli	19. 11. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	3. 12. 2024	E008	5	0
Koliformné baktérie	2. 4. 2024	E013	20	0
Koliformné baktérie	23. 7. 2024	E013	400	0
Koliformné baktérie	20. 8. 2024	E013	1000	0
Koliformné baktérie	24. 9. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	22. 10. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	19. 11. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	3. 12. 2024	E013	250	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 6. 2024	E086	198	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 7. 2024	E086	402	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	20. 8. 2024	E086	302	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 10. 2024	E086	194	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	3. 12. 2024	E086	177	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 5. 2024	E085	21	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 6. 2024	E085	98	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 7. 2024	E085	208	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 8. 2024	E085	100	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 9. 2024	E085	40	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 10. 2024	E085	66	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 12. 2024	E085	180	20
Mangán	22. 10. 2024	mn	0.067	0.05
Mŕtve organizmy	22. 1. 2024	E094	120	30
Mŕtve organizmy	2. 4. 2024	E094	184	30
Mŕtve organizmy	24. 9. 2024	E094	54	30

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	3824	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	2654	0
Živé organizmy	2. 4. 2024	E095	1408	0
Živé organizmy	18. 6. 2024	E095	50	0
Živé organizmy	23. 7. 2024	E095	922	0
Živé organizmy	20. 8. 2024	E095	562	0
Živé organizmy	24. 9. 2024	E095	538	0
Živé organizmy	22. 10. 2024	E095	1600	0
Živé organizmy	19. 11. 2024	E095	186	0
Živé organizmy	3. 12. 2024	E095	66	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: S144002D
Názov/lokalita: VN Klenovec - II horizont, rkm 7,4

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičkovce	2. 4. 2024	E093	40	10
Celkové železo	23. 7. 2024	fe_celk	0.248	0.2
Celkový organický uhlík	22. 1. 2024	toc	7.37	3
Celkový organický uhlík	5. 2. 2024	toc	6.87	3
Celkový organický uhlík	2. 4. 2024	toc	6.32	3
Celkový organický uhlík	20. 8. 2024	toc	3.04	3
Celkový organický uhlík	24. 9. 2024	toc	3.29	3
Celkový organický uhlík	22. 10. 2024	toc	3.11	3
Enterokoky	5. 2. 2024	E015	10	0
Enterokoky	2. 4. 2024	E015	10	0
Enterokoky	21. 5. 2024	E015	50	0
Enterokoky	18. 6. 2024	E015	5	0
Enterokoky	23. 7. 2024	E015	100	0
Enterokoky	20. 8. 2024	E015	60	0
Enterokoky	3. 12. 2024	E015	110	0
Escherichia coli	23. 7. 2024	E008	100	0
Escherichia coli	20. 8. 2024	E008	45	0
Koliformné baktérie	2. 4. 2024	E013	40	0
Koliformné baktérie	18. 6. 2024	E013	25	0
Koliformné baktérie	23. 7. 2024	E013	800	0
Koliformné baktérie	20. 8. 2024	E013	300	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	24. 9. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	22. 10. 2024	E013	25	0
Koliformné baktérie	3. 12. 2024	E013	25	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 7. 2024	E086	701	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	20. 8. 2024	E086	160	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 5. 2024	E085	25	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 6. 2024	E085	35	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 7. 2024	E085	420	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 8. 2024	E085	94	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 9. 2024	E085	30	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 12. 2024	E085	68	20
Mangán	23. 7. 2024	mn	0.126	0.05
Mangán	20. 8. 2024	mn	0.263	0.05
Mangán	22. 10. 2024	mn	0.073	0.05
Mŕtve organizmy	22. 1. 2024	E094	120	30
Mŕtve organizmy	2. 4. 2024	E094	32	30
Mŕtve organizmy	24. 9. 2024	E094	68	30
Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	3508	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	4908	0
Živé organizmy	2. 4. 2024	E095	2376	0
Živé organizmy	18. 6. 2024	E095	126	0
Živé organizmy	23. 7. 2024	E095	204	0
Živé organizmy	20. 8. 2024	E095	108	0
Živé organizmy	24. 9. 2024	E095	558	0
Živé organizmy	22. 10. 2024	E095	860	0
Živé organizmy	19. 11. 2024	E095	144	0
Živé organizmy	3. 12. 2024	E095	112	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: S144003D

Názov/lokalita: VN Klenovec - I horizont, rkm 7,4

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Bezfarebné bičikovce	22. 10. 2024	E093	20	10
Celkové železo	2. 4. 2024	fe_celk	0.22	0.2
Celkové železo	23. 7. 2024	fe_celk	0.317	0.2
Celkové železo	20. 8. 2024	fe_celk	0.907	0.2

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Celkové železo	24. 9. 2024	fe_celk	1.04	0.2
Celkové železo	22. 10. 2024	fe_celk	0.451	0.2
Enterokoky	5. 2. 2024	E015	5	0
Enterokoky	21. 5. 2024	E015	5	0
Enterokoky	23. 7. 2024	E015	100	0
Enterokoky	20. 8. 2024	E015	5	0
Enterokoky	24. 9. 2024	E015	10	0
Enterokoky	3. 12. 2024	E015	150	0
Escherichia coli	23. 7. 2024	E008	20	0
Escherichia coli	24. 9. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	19. 11. 2024	E008	10	0
Escherichia coli	3. 12. 2024	E008	5	0
Koliformné baktérie	2. 4. 2024	E013	10	0
Koliformné baktérie	21. 5. 2024	E013	5	0
Koliformné baktérie	18. 6. 2024	E013	75	0
Koliformné baktérie	23. 7. 2024	E013	400	0
Koliformné baktérie	20. 8. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	24. 9. 2024	E013	70	0
Koliformné baktérie	22. 10. 2024	E013	60	0
Koliformné baktérie	19. 11. 2024	E013	50	0
Koliformné baktérie	3. 12. 2024	E013	45	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 7. 2024	E086	401	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	20. 8. 2024	E086	171	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 4. 2024	E085	22	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 5. 2024	E085	23	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 6. 2024	E085	43	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 7. 2024	E085	201	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 8. 2024	E085	94	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 9. 2024	E085	37	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 12. 2024	E085	46	20
Mangán	18. 6. 2024	mn	0.061	0.05
Mangán	23. 7. 2024	mn	0.271	0.05
Mangán	20. 8. 2024	mn	0.4	0.05
Mangán	24. 9. 2024	mn	0.449	0.05
Mangán	22. 10. 2024	mn	0.465	0.05
Mŕtve organizmy	22. 1. 2024	E094	280	30

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Mŕtve organizmy	5. 2. 2024	E094	40	30
Mŕtve organizmy	2. 4. 2024	E094	40	30
Mŕtve organizmy	24. 9. 2024	E094	104	30
Mŕtve organizmy	19. 11. 2024	E094	32	30
Mŕtve organizmy	3. 12. 2024	E094	74	30
Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	10344	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	5854	0
Živé organizmy	2. 4. 2024	E095	3648	0
Živé organizmy	18. 6. 2024	E095	124	0
Živé organizmy	23. 7. 2024	E095	130	0
Živé organizmy	20. 8. 2024	E095	130	0
Živé organizmy	24. 9. 2024	E095	212	0
Živé organizmy	22. 10. 2024	E095	276	0
Živé organizmy	19. 11. 2024	E095	402	0
Živé organizmy	3. 12. 2024	E095	174	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: S144004D
Názov/lokalita: VN Klenovec - dno, rkm 7,4

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Amónne ióny	22. 10. 2024	nh4	0.83709	0.5
Bezfarebné bičikovce	24. 9. 2024	E093	20	10
Bezfarebné bičikovce	19. 11. 2024	E093	20	10
Celkové železo	22. 1. 2024	fe_celk	0.27	0.2
Celkové železo	2. 4. 2024	fe_celk	0.21	0.2
Celkové železo	18. 6. 2024	fe_celk	0.269	0.2
Celkové železo	23. 7. 2024	fe_celk	0.568	0.2
Celkové železo	20. 8. 2024	fe_celk	2.46	0.2
Celkové železo	24. 9. 2024	fe_celk	1.93	0.2
Celkové železo	22. 10. 2024	fe_celk	2.85	0.2
Celkové železo	19. 11. 2024	fe_celk	0.542	0.2
Celkové železo	3. 12. 2024	fe_celk	0.28	0.2
Enterokoky	22. 1. 2024	E015	5	0
Enterokoky	21. 5. 2024	E015	30	0
Enterokoky	18. 6. 2024	E015	5	0
Enterokoky	23. 7. 2024	E015	100	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Enterokoky	20. 8. 2024	E015	10	0
Enterokoky	24. 9. 2024	E015	10	0
Enterokoky	3. 12. 2024	E015	150	0
Escherichia coli	23. 7. 2024	E008	50	0
Escherichia coli	24. 9. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	19. 11. 2024	E008	35	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	20. 8. 2024	chsk_mn	3.75	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	22. 10. 2024	chsk_mn	3.09	3
Koliformné baktérie	2. 4. 2024	E013	60	0
Koliformné baktérie	18. 6. 2024	E013	150	0
Koliformné baktérie	23. 7. 2024	E013	440	0
Koliformné baktérie	20. 8. 2024	E013	40010	0
Koliformné baktérie	24. 9. 2024	E013	75	0
Koliformné baktérie	22. 10. 2024	E013	500	0
Koliformné baktérie	19. 11. 2024	E013	250	0
Koliformné baktérie	3. 12. 2024	E013	60	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 6. 2024	E086	201	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 7. 2024	E086	502	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	20. 8. 2024	E086	164	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	24. 9. 2024	E086	115	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 10. 2024	E086	159	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 6. 2024	E085	145	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 7. 2024	E085	284	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 8. 2024	E085	83	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 9. 2024	E085	35	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 10. 2024	E085	29	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 11. 2024	E085	43	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 12. 2024	E085	52	20
Mangán	22. 1. 2024	mn	0.07	0.05
Mangán	2. 4. 2024	mn	0.058	0.05
Mangán	21. 5. 2024	mn	0.059	0.05
Mangán	18. 6. 2024	mn	0.135	0.05
Mangán	23. 7. 2024	mn	0.377	0.05
Mangán	20. 8. 2024	mn	0.543	0.05

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Mangán	24. 9. 2024	mn	0.688	0.05
Mangán	22. 10. 2024	mn	0.843	0.05
Mangán	19. 11. 2024	mn	0.063	0.05
Mŕtve organizmy	22. 1. 2024	E094	120	30
Mŕtve organizmy	5. 2. 2024	E094	200	30
Mŕtve organizmy	23. 7. 2024	E094	32	30
Mŕtve organizmy	24. 9. 2024	E094	276	30
Mŕtve organizmy	22. 10. 2024	E094	54	30
Mŕtve organizmy	19. 11. 2024	E094	224	30
Mŕtve organizmy	3. 12. 2024	E094	70	30
Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	10578	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	6620	0
Živé organizmy	2. 4. 2024	E095	2840	0
Živé organizmy	18. 6. 2024	E095	278	0
Živé organizmy	23. 7. 2024	E095	320	0
Živé organizmy	20. 8. 2024	E095	200	0
Živé organizmy	24. 9. 2024	E095	546	0
Živé organizmy	22. 10. 2024	E095	566	0
Živé organizmy	19. 11. 2024	E095	664	0
Živé organizmy	3. 12. 2024	E095	244	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: S144010D
Názov/lokalita: Klenovská Rimava - prítok VN Klenovec, rkm 10,8

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	2. 4. 2024	E026	15	10
Bezfarebné bičikovce	2. 4. 2024	E093	20	10
Celkové železo	2. 4. 2024	fe_celk	1.51	0.2
Celkové železo	18. 6. 2024	fe_celk	0.202	0.2
Celkové železo	23. 7. 2024	fe_celk	0.247	0.2
Celkový organický uhlík	22. 1. 2024	toc	5.86	3
Celkový organický uhlík	5. 2. 2024	toc	6.96	3
Celkový organický uhlík	2. 4. 2024	toc	8.17	3
Enterokoky	22. 1. 2024	E015	15	0
Enterokoky	5. 2. 2024	E015	25	0
Enterokoky	2. 4. 2024	E015	1000	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Enterokoky	21. 5. 2024	E015	175	0
Enterokoky	18. 6. 2024	E015	45	0
Enterokoky	23. 7. 2024	E015	700	0
Enterokoky	20. 8. 2024	E015	400	0
Enterokoky	24. 9. 2024	E015	75	0
Enterokoky	22. 10. 2024	E015	100	0
Enterokoky	19. 11. 2024	E015	150	0
Enterokoky	3. 12. 2024	E015	10	0
Escherichia coli	22. 1. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	5. 2. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	2. 4. 2024	E008	300	0
Escherichia coli	21. 5. 2024	E008	15	0
Escherichia coli	18. 6. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	23. 7. 2024	E008	100	0
Escherichia coli	20. 8. 2024	E008	250	0
Escherichia coli	24. 9. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	22. 10. 2024	E008	25	0
Escherichia coli	19. 11. 2024	E008	5	0
Escherichia coli	3. 12. 2024	E008	15	0
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	5. 2. 2024	chsk_mn	3.05	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	2. 4. 2024	chsk_mn	13.3	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	18. 6. 2024	chsk_mn	3.06	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	23. 7. 2024	chsk_mn	3.43	3
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	20. 8. 2024	chsk_mn	3.65	3
Koliformné baktérie	22. 1. 2024	E013	40	0
Koliformné baktérie	5. 2. 2024	E013	25	0
Koliformné baktérie	2. 4. 2024	E013	500	0
Koliformné baktérie	21. 5. 2024	E013	35	0
Koliformné baktérie	18. 6. 2024	E013	200	0
Koliformné baktérie	23. 7. 2024	E013	220	0
Koliformné baktérie	20. 8. 2024	E013	400	0
Koliformné baktérie	24. 9. 2024	E013	100	0
Koliformné baktérie	22. 10. 2024	E013	100	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Koliformné baktérie	19. 11. 2024	E013	75	0
Koliformné baktérie	3. 12. 2024	E013	200	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 1. 2024	E086	149	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	2. 4. 2024	E086	2800	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	21. 5. 2024	E086	183	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	18. 6. 2024	E086	310	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	23. 7. 2024	E086	799	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	20. 8. 2024	E086	1700	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	24. 9. 2024	E086	165	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 10. 2024	E086	168	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 11. 2024	E086	279	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	3. 12. 2024	E086	297	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 1. 2024	E085	39	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	2. 4. 2024	E085	1800	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	21. 5. 2024	E085	55	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	18. 6. 2024	E085	102	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	23. 7. 2024	E085	112	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	20. 8. 2024	E085	900	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	24. 9. 2024	E085	93	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 10. 2024	E085	210	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 11. 2024	E085	104	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	3. 12. 2024	E085	230	20
Mangán	2. 4. 2024	mn	0.23	0.05
Mangán	23. 7. 2024	mn	0.054	0.05
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	5. 2. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	23. 7. 2024	E010	8	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	24. 9. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	19. 11. 2024	E010	2	0
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	3. 12. 2024	E010	2	0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	24. 9. 2024	E009	4	0
Živé organizmy	22. 1. 2024	E095	10	0
Živé organizmy	5. 2. 2024	E095	32	0
Živé organizmy	2. 4. 2024	E095	24	0
Živé organizmy	18. 6. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	23. 7. 2024	E095	16	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	20. 8. 2024	E095	20	0
Živé organizmy	24. 9. 2024	E095	2	0
Živé organizmy	22. 10. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	19. 11. 2024	E095	18	0
Živé organizmy	3. 12. 2024	E095	32	0

Číslo chránenej vodohospodárskej oblasti: 9**Názov chránenej vodohospodárskej oblasti: CHVO Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch)****Identifikátor monitorovacieho miesta: A002000D****Názov/lokalita: Bodva - nad Medzevom, rkm 36,4**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	13. 8. 2024	E026	20	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	13. 8. 2024	C007	0.082	0.08
Celkový organický uhlík	11. 6. 2024	toc	3.17	3
Celkový organický uhlík	13. 8. 2024	toc	3.33	3
Enterokoky	19. 3. 2024	E005	3	0
Enterokoky	13. 8. 2024	E005	4	0
Escherichia coli	19. 3. 2024	E008	1046.2	0
Escherichia coli	13. 8. 2024	E008	816.4	0
Koliformné baktérie	19. 3. 2024	E013	2419.6	0
Koliformné baktérie	13. 8. 2024	E013	2419.6	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	19. 3. 2024	E086	1200	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	13. 8. 2024	E086	6500	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	19. 3. 2024	E085	76	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	13. 8. 2024	E085	410	20
Živé organizmy	19. 3. 2024	E095	68	0
Živé organizmy	13. 8. 2024	E095	84	0

Číslo chránenej vodohospodárskej oblasti: 10**Názov chránenej vodohospodárskej oblasti: CHVO Vihorlat**

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda**Identifikátor monitorovacieho miesta: B0850100****Názov/lokalita: Barnov - nad Zemplínskymi Hámrami, rkm 7,3**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	16. 9. 2024	E026	50	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	16. 9. 2024	C007	0.129	0.08
Celkový organický uhlík	16. 9. 2024	toc	3.09	3
Enterokoky	22. 4. 2024	E005	2	0
Enterokoky	16. 9. 2024	E005	10	0
Escherichia coli	22. 4. 2024	E008	29.5	0
Escherichia coli	16. 9. 2024	E008	63.1	0
Koliformné baktérie	22. 4. 2024	E013	461.1	0
Koliformné baktérie	16. 9. 2024	E013	2419.6	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	16. 9. 2024	E086	1110	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 9. 2024	E085	350	20
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	16. 9. 2024	E010	6	0
Živé organizmy	22. 4. 2024	E095	8	0
Živé organizmy	16. 9. 2024	E095	24	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: B0850200**Názov/lokalita: Čierny potok - nad Zemplínskymi Hámrami, rkm 0,9**

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	16. 9. 2024	E026	40	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	16. 9. 2024	C007	0.099	0.08
Enterokoky	22. 4. 2024	E005	5	0
Enterokoky	16. 9. 2024	E005	10	0
Escherichia coli	16. 9. 2024	E008	209.8	0
Koliformné baktérie	22. 4. 2024	E013	248.1	0
Koliformné baktérie	16. 9. 2024	E013	2419.6	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	22. 4. 2024	E086	108	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	16. 9. 2024	E086	1130	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 4. 2024	E085	39	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 9. 2024	E085	510	20
Živé organizmy	22. 4. 2024	E095	52	0

Príloha č. 3: Prekročenia limitných hodnôt v jednotlivých monitorovacích miestach – povrchová voda

Živé organizmy	16. 9. 2024	E095	8	0
----------------	-------------	------	---	---

Identifikátor monitorovacieho miesta: B0850300

Názov/lokalita: Hybkaňa - nad Zemplínskymi Hámrami, rkm 1,1

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Abiosestón	16. 9. 2024	E026	40	10
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	16. 9. 2024	C007	0.093	0.08
Enterokoky	22. 4. 2024	E005	1	0
Enterokoky	16. 9. 2024	E005	7	0
Escherichia coli	22. 4. 2024	E008	21.6	0
Escherichia coli	16. 9. 2024	E008	261.3	0
Koliformné baktérie	22. 4. 2024	E013	517.2	0
Koliformné baktérie	16. 9. 2024	E013	2419.6	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	16. 9. 2024	E086	1450	100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	22. 4. 2024	E085	23	20
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C	16. 9. 2024	E085	440	20
Mikromycéty stanovitelné mikroskopicky	16. 9. 2024	E010	6	0
Živé organizmy	22. 4. 2024	E095	4	0
Živé organizmy	16. 9. 2024	E095	14	0

Identifikátor monitorovacieho miesta: B1560000

Názov/lokalita: Žiarovnica - nad Hlivištiami, rkm 11,2

názov ukazovateľa	dátum odberu vzorky	kód ukazovateľa	nameraná hodnota	limitná hodnota
Escherichia coli	26. 3. 2024	E008	1	0
Koliformné baktérie	26. 3. 2024	E013	235.9	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	26. 3. 2024	E086	930	100
Živé organizmy	26. 3. 2024	E095	16	0